

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22  
тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru  
ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

тел./факс: (4152) 46-76-08

Номер записи в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц

18.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
испытательного лабораторного центра

М.И. Михайлова

**ВНЕБЮДЖЕТ**

**ПРОТОКОЛ  
лабораторных испытаний**

№8350В

«16» ноября 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Лехин А.В.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	14.11.2022 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Ноябрь 14, 2022 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Олоторский район, с.Пахачи, перед поступлением в распределительную сеть
8.	Код образца (пробы):	8350ВБ1122
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	самолет
12.	Дополнительные сведения:	счет 2651

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

8350вБ1122

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
4208	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог			Торопова Е.В.		
Зав. бактериологическим отделением			Новикевич Л.И.		
Дата выдачи результата			«15» ноября 2022 г.		

\* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Документовед



Е.В.Ташкинова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение по результатам испытаний  
(протокол 16 ноября 2022г. №8350в; код пробы:8350вБ1122)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодной на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла Лехиным А.В. 14 ноября 2022г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 14 ноября 2022г.

Исследования качества пробы питьевой централизованного водоснабжения – холодной проведены по бактериологическим (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодной, (код пробы: 8350вБ1122), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач эпидемиолог

А.О. Саая